

RESTRUCTURATION DES INSTALLATIONS UZORE - CHARGES A AFFECTER A FEURS

FEURS, VDF 9.12.2025

	Opération globale subventions déduites	Avant déduction des subventions				Après application des subventions: 68,86 %		
		Montant marché €HT	A charge EDCH général	A charge Feurs	Observations	A charge EDCH général	Part de la charge EDCH générale pour Feurs	A charge Feurs seule
<u>PRESTATIONS SPECIFIQUES EDCH (voir explications dessous le tableau)</u>								
<u>Prestations subventionnées</u>								
Retenue anit-batillage, fosse		189 868	102 999			32 074		
Lot 1 (canalisations hors station)		536 267		163 548	Canalisation zone Est 360m3/h/1136m3/h			50 886
Lot 2 (électromécanique)		2 214 201	13 667			4 256		
Lot 3 (génie civil et canalisations annexes)		2 381 746	76 945	30 702	30% prix 100 installation de chantier	23 941		9 561
Total			193 610	194 250		60 270		60 447
Maîtrise d'œuvre		0,045796	8 867	8 896		2 660		2 669
Maîtrise d'œuvre prescriptions hydrogéologue		5 000	0	5 000				1 500
TOTAL prestations subventionnées			202 476	208 146		62 930	44 421	64 616
<u>Prestations non subventionnées</u>								
Indemnités passage <u>sans AEP de la rive</u>		10 107		3 162	Pour canalisation zone Est,			3 162
Ecologie		3 250		1 030	360m3/h/1136m3/h			1 030
TOTAL prestations non subventionnées				4 192				4 192
TOTAL GENERAL PRESTATIONS SPECIFIQUES EDCH			202 476	212 338		62 930	44 421	68 807
TOTAL pour FEURS								<u>113 229</u>
<u>PARTICIPATION A L'OPERATION GLOBALE</u>								
Part non subventionnée	1 787 905							
Part non subventionnée après déduction charges spécifiques EDCH	1 636 691							
Participation de FEURS à l'opération globale	<u>197 588</u>							
TOTAL GENERAL POUR FEURS hors dossier périmètres de protection ci-dessous	<u>310 817</u>							

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-254200314-20251211-B03-2-20251211-CC

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/12/2025

		Estimation € HT						
<u>Prestations Périmètres de protection</u>								
<u>subventionnables sur dossier à part</u>								
Dossier DUP		19 700	Autofinancement pris en charge par l'EDCH: Convention à passer avec LFA, pour Feurs déjà intégré dans la convention.					
Clôture		15 000						
Panneaux d'information		1 000						
<u>Prestations Périmètres de protection</u>								
<u>non subventionnables</u>								
Analyseurs en continu		32 000						
TOTAL		67 700						

PRESTATIONS SPECIFIQUES EDCH
explications techniques:

Quelles sont les particularités techniques liées spécifiquement à l'AEP qui induisent des surcouts au projet de restructuration des installations UZORE ?

- Prescriptions de l'hydrogéologue
 - Surveillance et protection du site en phase travaux (lot 3)
 - Implantation du point d'alimentation de la retenue, qui a conduit aux :
Déplacement Prise d'eau sur canal (Lot 3)
Déplacement dégrilleur amont prise d'eau (Lot 3)
Impact sur extension des réseaux d'alimentation, capteurs ... (Lot 3, lot 2 à la marge)
 - Anti-batillage (Lot retenue), motivé par le marnage du plan d'eau, notamment en partie hors saison d'irrigation
 - Volume tampon de la retenue accru à 60 000 m3 pour desserte EDCH
 - Création Puisard + travaux périphériques (Lot retenue)
- Station :
 - Nécessité anti intrusion (Lot 2)
 - Création Puisard + travaux périphériques (Lot retenue)

Ce qui conduit respectivement à :

Lot N°1 :

Estimation sur la base du marché de la part FEURS au prorata des débits

Lot N°2 :

- Point anti-intrusion affecté à 100% sur AEP

Lot N°3 :

- Déplacement dégrilleur : 100% car demande spécifique de l'hydrogéologue lié à déplacement du pt d'alimentation
- Prix 502 : 3% du montant pour couvrir les dépenses d'extension d'amenée des divers réseaux sur dégrilleur et débitmètre

Travaux Retenue

- Création du Puisard et prestations associées : 100% car lié au volume tampon à accroître pour besoins AEP (Prix 104; 308; 400; 401)
- Mise en place anti-batillage : 50% car réponse au marnage du plan d'eau, sollicité sur la partie Nov --> Mars

Parallèlement, la participation de Feurs sur l'antenne EST est à faire au prorata du débit de l'antenne soit 360 m3/h sur 1136 m3/h.

En PJ : Chiffrages des lots 2 et 3 et de la retenue adossés aux marchés notifiés (donc sans intégration des variations discutée/en cours de discussion) sur lesquels sont

- L'impact estimé en % du montant du poste
- La valorisation de cet impact

	Montant du marché initial	Montant marché réel en € HT	A charge EDCH générale initiale en € HT	A charge EDCH générale réelle en € HT	Frais spécifiques initiaux pour FEURS en € HT	Frais spécifiques pour FEURS en € HT
Retenue	188 938,00	189 868,00	102 494,00	102 998,50		
Lot 1	514 215,55	536 267,20			156 560,00	163 548,13
Lot 2	2 212 637,91	2 214 201,27	13 657,05	13 666,70		0,00
Lot 3	2 350 000,00	2 381 746,15	75 919,00	76 944,59	30 702,00	31 116,75
TOTAL	5 265 791,46	5 322 082,62	192 070,05	193 609,79	187 262,00	194 664,88